

Annex 5 : Reductiefactoren voor zonnewering in het vlak van het venster

Zonneweringssysteem	F _c
Buitenzonwering	0.50
Ongeventileerde tussenzonwering	0.60
Binnenzonwering	0.90
Alle andere gevallen	1.00

Tabel met ontstentenis-waardes die gebruikt kunnen worden in het waals, vlaams en brussels hoofdstedelijk gewest