

## Annex 7 : Oververhittingsrisico (norm EN 15251:2007, annex G)

Tabel G.1 uit de norm EN 15 251:2007

Deze tabel geeft de tijdsduur weer die overeenkomt met 3% en 5% op basis van het aantal werkuren en het totaal aantal uren

3% / 5% van een periode	Dagelijks Minuten	Wekelijks Uren	Maandelijks Uren	Jaarlijks Uren
Referentie werkuren	15 / 24	1/2	5/9	61/108
Ref. totaal aantal uren	43 / 72	5/9	22/36	259/432

Variaties van korte duur, bijvoorbeeld, door het openen van ramen of door stijging van de luchtsnelheid zijn accepteerbaar. Een overschrijding van maximaal 5% correspondeert bij woningbouw met een maximum van 432 overschreidingsuren op jaarbasis.